



231612050304  
有效期2029年5月25日

# 检测报告

报告编号: HNJC/B2024-3766

样品名称: 出厂水

委托单位: 河南丽华水务有限公司

检测类别: 委托

报告日期: 2024-12-05

河南金诚计量检测有限公司



## 河南金诚计量检测有限公司

## 检测报告

报告编号：HNJC/B2024-3766

第 2 页 共 11 页

样品名称	出厂水	样品编号	B20241121-001
委托单位	河南丽华水务有限公司	联系电话	18739017485
被检测单位/生产单位	/	联系电话	/
样品来源	抽样	样品数量	1
样品类型	生活饮用水	样品性状	无色透明
样品地址	水厂泵房	抽/送样人	翟昊帅
收样日期	2024-11-21	检测日期	2024-11-21~2024-12-05
检测项目	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022 表 1、表 2、表 3 中除亚氯酸盐、溴酸盐、总氯、臭氧、二氧化氯以外的项目共 92 项。		
检测方法及设备	见附页。		
判定依据	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022		
检测结果及结论	本次样品检测结果见报告附页。		
备注			

编制：

乔凯凯

审核：

张朕霞

签发：

任入久

日期：

2024.12.5

河南金诚计量检测有限公司

(加盖检验检测专用章)

检验检测专用章

## 河南金诚计量检测有限公司

## 检测结果

报告编号: HNJCB2024-3766

第 3 页 共 11 页

序号	检测项目	计量单位	检测结果	标准限值
1	总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不应检出
2	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	未检出	不应检出
3	菌落总数	CFU/mL	未检出	100
4	砷	mg/L	0.002	0.01
5	镉	mg/L	<0.0005	0.005
6	铬(六价)	mg/L	<0.005	0.05
7	铅	mg/L	<0.0005	0.01
8	汞	mg/L	<0.0001	0.001
9	氰化物	mg/L	<0.002	0.05
10	氟化物	mg/L	0.09	1.0
11	硝酸盐(以N计)	mg/L	0.79	10
12	三氯甲烷	mg/L	0.027	0.06
13	一氯二溴甲烷	mg/L	0.001	0.1
14	二氯一溴甲烷	mg/L	0.005	0.06
15	三溴甲烷	mg/L	<0.001	0.1
16	三卤甲烷	/	0.55	1
17	二氯乙酸	mg/L	<0.005	0.05
18	三氯乙酸	mg/L	<0.01	0.1
19	氯酸盐	mg/L	0.20	0.7
20	色度	度	<5	15
21	浑浊度	NTU	0.101	1
22	臭和味	/	无	无异臭、异味
23	肉眼可见物	/	无	无
24	pH	/	8.20	6.5~8.5
25	铝	mg/L	<0.05	0.2
26	铁	mg/L	<0.05	0.3
27	锰	mg/L	<0.005	0.1
28	铜	mg/L	<0.05	1.0
29	锌	mg/L	<0.05	1.0
30	氯化物	mg/L	11.5	250
31	硫酸盐	mg/L	31.0	250
32	溶解性总固体	mg/L	218	1000

# 河南金诚计量检测有限公司

## 检 测 结 果

报告编号: HNJC/B2024-3766

第 4 页 共 11 页

序号	检测项目	计量单位	检测结果	标准限值
33	总硬度 (以 CaCO <sub>3</sub> 计)	mg/L	145.6	450
34	高锰酸盐指数 (以 O <sub>2</sub> 计)	mg/L	1.14	3
35	氨 (以 N 计)	mg/L	<0.05	0.5
36	总 α 放射性	Bq/L	0.019	0.5
37	总 β 放射性	Bq/L	0.098	1
38	游离氯	mg/L	0.54	出厂水 0.3~2
39	贾第鞭毛虫	个/10L	0	<1
40	隐孢子虫	个/10L	0	<1
41	锶	mg/L	0.0009	0.005
42	钡	mg/L	0.069	0.7
43	铍	mg/L	<0.0005	0.002
44	硼	mg/L	<0.05	1.0
45	钼	mg/L	0.0033	0.07
46	镍	mg/L	<0.0005	0.02
47	银	mg/L	<0.0025	0.05
48	铊	mg/L	<0.00001	0.0001
49	硒	mg/L	<0.001	0.01
50	高氯酸盐	mg/L	<0.01	0.07
51	二氯甲烷	mg/L	<0.001	0.02
52	1,2-二氯乙烷	mg/L	<0.001	0.03
53	四氯化碳	mg/L	<0.0002	0.002
54	氯乙烯	mg/L	<0.001	0.001
55	1,1-二氯乙烯	mg/L	<0.001	0.03
56	1,2-二氯乙烯 (总量)	mg/L	<0.001	0.05
57	三氯乙烯	mg/L	<0.001	0.02
58	四氯乙烯	mg/L	<0.001	0.04
59	六氯丁二烯	mg/L	<0.0001	0.0006
60	苯	mg/L	<0.001	0.01
61	甲苯	mg/L	<0.001	0.7
62	二甲苯 (总量)	mg/L	<0.001	0.5
63	苯乙烯	mg/L	<0.001	0.02
64	氯苯	mg/L	<0.001	0.3

## 河南金诚计量检测有限公司

## 检测结果

报告编号: HNJC/B2024-3766

第 5 页 共 11 页

序号	检测项目	计量单位	检测结果	标准限值
65	1,4-二氯苯	mg/L	<0.001	0.3
66	三氯苯(总量)	mg/L	<0.001	0.02
67	六氯苯	mg/L	<0.0001	0.001
68	七氯	mg/L	<0.0001	0.0004
69	马拉硫磷	mg/L	<0.0004	0.25
70	乐果	mg/L	<0.0004	0.006
71	灭草松	mg/L	<0.01	0.3
72	百菌清	mg/L	<0.0005	0.01
73	呋喃丹	mg/L	<0.0025	0.007
74	毒死蜱	mg/L	<0.0025	0.03
75	草甘膦	mg/L	<0.05	0.7
76	敌敌畏	mg/L	<0.0004	0.001
77	莠去津	mg/L	<0.0001	0.002
78	溴氰菊酯	mg/L	<0.001	0.02
79	2,4-滴	mg/L	<0.005	0.03
80	乙草胺	mg/L	<0.001	0.02
81	五氯酚	mg/L	<0.0025	0.009
82	2,4,6-三氯酚	mg/L	<0.001	0.2
83	苯并(a)芘	mg/L	<0.000001	0.00001
84	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	mg/L	<0.001	0.008
85	丙烯酰胺	mg/L	<0.0001	0.0005
86	环氧氯丙烷	mg/L	<0.0001	0.0004
87	微囊藻毒素-LR	mg/L	<0.0004	0.001
88	钠	mg/L	26.0	200
89	挥发酚类(以苯酚计)	mg/L	<0.002	0.002
90	阴离子合成洗涤剂	mg/L	<0.05	0.3
91	2-甲基异莰醇	mg/L	<0.000005	0.00001
92	土臭素	mg/L	<0.000005	0.00001

# 河南金诚计量检测有限公司

## 检测方法 & 仪器设备

报告编号: HNJC/B2024-3766

第 6 页 共 11 页

序号	检测项目	检测分析及依据	仪器信息
1	总大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 5.2 总大肠菌群 滤膜法 GB/T5750.12-2023	电热恒温培养箱 HN-50BS
2	大肠埃希氏菌	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 7.2 大肠埃希氏菌 滤膜法 GB/T5750.12-2023	电热恒温培养箱 HN-50BS
3	菌落总数	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 4.1 菌落总数 平皿计数法 GB/T 5750.12-2023	电热恒温培养箱 HN-50BS
4	砷	生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标 9.4 砷 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2023	电感耦合等离子体质谱仪 ICAP RQ
5	镉	生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标 12.4 镉 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2023	电感耦合等离子体质谱仪 ICAP RQ
6	铬(六价)	生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标 13.1 六价铬 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 5750.6-2023	紫外可见分光光度计 DR6000
7	铅	生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标 14.3 铅 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2023	电感耦合等离子体质谱仪 ICAP RQ
8	汞	生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标 11.1 汞 原子荧光法 GB/T 5750.6-2023	原子荧光光度计 RGF-6800
9	氰化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 7.3 氰化物 流动注射法 GB/T 5750.5-2023	流动注射分析仪 QC8500S2
10	氟化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 6.2 氟化物 离子色谱法 GB/T 5750.5-2023	离子色谱仪 DIONEX EASION
11	硝酸盐(以N计)	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 8.3 硝酸盐(以N计) 离子色谱法 GB/T 5750.5-2023	离子色谱仪 DIONEX EASION
12	三氯甲烷	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 4.2 三氯甲烷 吹扫捕集气相色谱质谱法 GB/T 5750.10-2023	气相色谱质谱联用仪 trace1300-ISQ
13	一氯二溴甲烷	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 7.1 一氯二溴甲烷 吹扫捕集气相色谱质谱法 GB/T 5750.10-2023	气相色谱质谱联用仪 trace1300-ISQ
14	二氯一溴甲烷	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 6.1 二氯一溴甲烷 吹扫捕集气相色谱质谱法 GB/T 5750.10-2023	气相色谱质谱联用仪 trace1300-ISQ
15	三溴甲烷	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 5.1 三溴甲烷 吹扫捕集气相色谱质谱法 GB/T 5750.10-2023	气相色谱质谱联用仪 trace1300-ISQ
16	三卤甲烷	/	/
17	二氯乙酸	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 15.2 二氯乙酸 离子色谱-电导检测法 GB/T 5750.10-2023	离子色谱仪 DIONEX AQUION
18	三氯乙酸	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 16.2 三氯乙酸 离子色谱-电导检测法 GB/T 5750.10-2023	离子色谱仪 DIONEX AQUION
19	氯酸盐	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 21.2 氯酸盐 离子色谱法 GB/T 5750.10-2023	离子色谱仪 DIONEX EASION
20	色度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 4.1 色度 铂-钴标准比色法 GB/T 5750.4-2023	具塞比色管 50mL
21	浑浊度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 5.1 浑浊度 散射法-福尔马肼标准 GB/T 5750.4-2023	台式浊度仪 TL2300
22	臭和味	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 6.1 臭和味 嗅气和尝味法 GB/T 5750.4-2023	/
23	肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 7.1 肉眼可见物 直接观察法 GB/T 5750.4-2023	/

# 河南金诚计量检测有限公司

## 检测方法 & 仪器设备

报告编号: HNJ/B2024-3766

第 7 页 共 11 页

序号	检测项目	检测分析及依据	仪器信息
24	pH	生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标 8.1 pH 玻璃电极法 GB/T 5750.4-2023	酸度计 pHSJ-4F
25	铝	生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标 4.5 铝 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2023	电感耦合等离子体质谱仪 ICAP RQ
26	铁	生活饮用水标准检验方法金属和类金属指标 5.4 铁 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2023	电感耦合等离子体质谱仪 ICAP RQ
27	锰	生活饮用水标准检验方法金属和类金属指标 6.6 锰 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2023	电感耦合等离子体质谱仪 ICAP RQ
28	铜	生活饮用水标准检验方法金属和类金属指标 7.6 铜 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2023	电感耦合等离子体质谱仪 ICAP RQ
29	锌	生活饮用水标准检验方法金属和类金属指标 8.4 锌 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2023	电感耦合等离子体质谱仪 ICAP RQ
30	氯化物	生活饮用水标准检验方法无机非金属指标 5.2 氯化物 离子色谱法 GB/T 5750.5-2023	离子色谱仪 DIONEX EASION
31	硫酸盐	生活饮用水标准检验方法无机非金属指标 4.2 硫酸盐 离子色谱法 GB/T 5750.5-2023	离子色谱仪 DIONEX EASION
32	溶解性总固体	生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标 11.1 溶解性总固体 称量法 GB/T 5750.4-2023	电子天平 BSA224S-CW/±0.1mg
33	总硬度 (以 CaCO <sub>3</sub> 计)	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 10.1 总硬度 乙二胺四乙酸二钠滴定法 GB/T 5750.4-2023	酸式滴定管 (白色)
34	高锰酸盐指数 (以 O <sub>2</sub> 计)	生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 4.1 高锰酸盐指数 (以 O <sub>2</sub> 计) 酸性高锰酸钾滴定法 GB/T 5750.7-2023	酸式滴定管 (棕色)
35	氨 (以 N 计)	生活饮用水标准检验方法无机非金属指标 11.1 氨 (以 N 计) 纳氏试剂分光光度法 GB/T 5750.5-2023	紫外可见分光光度计 DR6000
36	总 α 放射性	生活饮用水标准检验方法 放射性指标 4.1 总 α 放射性 低本底总 α 检测法 GB/T 5750.13-2023	低本底 α、β 测定仪 WIN-8A
37	总 β 放射性	生活饮用水标准检验方法 放射性指标 5.1 总 β 放射性 低本底总 β 检测法 GB/T 5750.13-2023	低本底 α、β 测定仪 WIN-8A
38	游离氯	生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 4.3 游离氯 现场 N,N-二乙基对苯二胺 (DPD) 法 GB/T 5750.11-2023	便携式余氯仪 PC-II
39	贾第鞭毛虫	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 8.1 贾第鞭毛虫 免疫磁分离荧光抗体法 GB/T 5750.12-2023	两虫专用荧光显微镜 BK/GC16-A 型
40	隐孢子虫	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 9.1 隐孢子虫 免疫磁分离荧光抗体法 GB/T 5750.12-2023	两虫专用荧光显微镜 BK/GC16-A 型
41	铈	生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标 22.3 铈 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2023	电感耦合等离子体质谱仪 ICAP RQ
42	钡	生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标 19.3 钡 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2023	电感耦合等离子体质谱仪 ICAP RQ
43	铍	生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标 23.4 铍 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2023	电感耦合等离子体质谱仪 ICAP RQ
44	硼	生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标 29.3 硼 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2023	电感耦合等离子体质谱仪 ICAP RQ
45	钼	生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标 16.3 钼 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2023	电感耦合等离子体质谱仪 ICAP RQ

# 河南金诚计量检测有限公司

## 检测方法 & 仪器设备

报告编号: HNJ/B2024-3766

第 8 页 共 11 页

序号	检测项目	检测分析及依据	仪器信息
46	镍	生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标 18.3 镍 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2023	电感耦合等离子体质谱仪 ICAP RQ
47	银	生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标 15.4 银 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2023	电感耦合等离子体质谱仪 ICAP RQ
48	铊	生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标 24.2 铊 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2023	电感耦合等离子体质谱仪 ICAP RQ
49	硒	生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标 10.1 硒 氢化物原子荧光法 GB/T 5750.6-2023	原子荧光光度计 RGF-6800
50	高氯酸盐	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 14.1 高氯酸盐 离子色谱法-氢氧根系统淋洗液 GB/T 5750.5-2023	离子色谱仪 DIONEX AQUION
51	二氯甲烷	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 49.1 二氯甲烷 吹扫捕集气相色谱质谱法 GB/T 5750.8-2023	气相色谱质谱联用仪 trace1300-ISQ
52	1,2-二氯乙烷	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 5.1 1,2-二氯乙烷 吹扫捕集气相色谱质谱法 GB/T 5750.8-2023	气相色谱质谱联用仪 trace1300-ISQ
53	四氯化碳	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 4.2 四氯化碳 吹扫捕集气相色谱质谱法 GB/T 5750.8-2023	气相色谱质谱联用仪 trace1300-ISQ
54	氯乙烯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 7.2 氯乙烯 吹扫捕集气相色谱质谱法 GB/T 5750.8-2023	气相色谱质谱联用仪 trace1300-ISQ
55	1,1-二氯乙烯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 8.2 1,1-二氯乙烯 吹扫捕集气相色谱质谱法 GB/T 5750.8-2023	气相色谱质谱联用仪 trace1300-ISQ
56	1,2-二氯乙烯 (总量)	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 9.2 1,2-二氯乙烯 吹扫捕集气相色谱质谱法 GB/T 5750.8-2023	气相色谱质谱联用仪 trace1300-ISQ
57	三氯乙烯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 10.1 三氯乙烯 吹扫捕集气相色谱质谱法 GB/T 5750.8-2023	气相色谱质谱联用仪 trace1300-ISQ
58	四氯乙烯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 11.1 四氯乙烯 吹扫捕集气相色谱质谱法 GB/T 5750.8-2023	气相色谱质谱联用仪 trace1300-ISQ
59	六氯丁二烯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 47.1 六氯丁二烯 吹扫捕集气相色谱质谱法 GB/T 5750.8-2023	气相色谱质谱联用仪 trace1300-ISQ
60	苯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 21.3 苯 吹扫捕集气相色谱质谱法 GB/T 5750.8-2023	气相色谱质谱联用仪 trace1300-ISQ
61	甲苯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 22.1 甲苯 吹扫捕集气相色谱质谱法 GB/T 5750.8-2023	气相色谱质谱联用仪 trace1300-ISQ
62	二甲苯 (总量)	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 23.1 二甲苯 吹扫捕集气相色谱质谱法 GB/T 5750.8-2023	气相色谱质谱联用仪 trace1300-ISQ
63	苯乙烯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 38.3 苯乙烯 吹扫捕集气相色谱质谱法 GB/T 5750.8-2023	气相色谱质谱联用仪 trace1300-ISQ
64	氯苯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 26.1 氯苯 吹扫捕集气相色谱质谱法 GB/T 5750.8-2023	气相色谱质谱联用仪 trace1300-ISQ
65	1,4-二氯苯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 29.1 1,4-二氯苯 吹扫捕集气相色谱质谱法 GB/T 5750.8-2023	气相色谱质谱联用仪 trace1300-ISQ
66	三氯苯 (总量)	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 30.1 三氯苯 吹扫捕集气相色谱质谱法 GB/T 5750.8-2023	气相色谱质谱联用仪 trace1300-ISQ
67	六氯苯	生活饮用水标准检验方法 农药指标 23.2 六氯苯 固相萃取气相色谱质谱法 GB/T 5750.9-2023	气相色谱质谱联用仪 trace1300-ISQ



# 河南金诚计量检测有限公司

## 检测方法 & 仪器设备

报告编号: HNJ/B2024-3766

第 9 页 共 11 页

序号	检测项目	检测分析及依据	仪器信息
68	七氯	生活饮用水标准检验方法 农药指标 22.2 七氯 固相萃取气相色谱质谱法 GB/T 5750.9-2023	气相色谱质谱联用仪 trace1300-ISQ
69	马拉硫磷	生活饮用水标准检验方法 农药指标 10.1 马拉硫磷 毛细管柱气相色谱法 GB/T 5750.9-2023	气相色谱仪 Trace 1300
70	乐果	生活饮用水标准检验方法 农药指标 11.1 乐果 毛细管柱气相色谱法 GB/T 5750.9-2023	气相色谱仪 Trace 1300
71	灭草松	生活饮用水标准检验方法 农药指标 15.2 灭草松 液相色谱串联质谱法 GB/T 5750.9-2023	超高压液相色谱/三重串联四极杆质谱联用仪 waters TQD
72	百菌清	生活饮用水标准检验方法 农药指标 12.1 百菌清 固相萃取气相色谱质谱法 GB/T 5750.9-2023	气相色谱质谱联用仪 trace1300-ISQ
73	呋喃丹	生活饮用水标准检验方法 农药指标 18.2 呋喃丹 液相色谱串联质谱法 GB/T 5750.9-2023	超高压液相色谱/三重串联四极杆质谱联用仪 waters TQD
74	毒死蜱	城镇供水水质标准检验方法 7.7.2 毒死蜱 液相色谱/串联质谱法 CJ/T 141-2018	超高压液相色谱/三重串联四极杆质谱联用仪 waters TQD
75	草甘膦	生活饮用水标准检验方法 农药指标 21.2 草甘膦 离子色谱法 GB/T 5750.9-2023	离子色谱仪 DIONEX AQUION
76	敌敌畏	生活饮用水标准检验方法 农药指标 17.1 敌敌畏 毛细管柱气相色谱法 GB/T 5750.9-2023	气相色谱仪 Trace 1300
77	莠去津	生活饮用水标准检验方法 农药指标 20.2 莠去津 液相色谱串联质谱法 GB/T 5750.9-2023	超高压液相色谱/三重串联四极杆质谱联用仪 waters TQD
78	溴氰菊酯	生活饮用水标准检验方法 农药指标 14.1 溴氰菊酯 固相萃取气相色谱质谱法 GB/T 5750.9-2023	气相色谱质谱联用仪 trace1300-ISQ
79	2,4-滴	生活饮用水标准检验方法 农药指标 16.2 2,4-滴 液相色谱串联质谱法 GB/T 5750.9-2023	超高压液相色谱/三重串联四极杆质谱联用仪 waters TQD
80	乙草胺	饮用水中 450 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法 GB/T 23214-2008	超高压液相色谱/三重串联四极杆质谱联用仪 waters TQD
81	五氯酚	生活饮用水标准检验方法 农药指标 24.4 五氯酚 液相色谱串联质谱法 GB/T 5750.9-2023	超高压液相色谱/三重串联四极杆质谱联用仪 waters TQD
82	2,4,6-三氯酚	城镇供水水质标准检验方法 9.17 2,4,6-三氯酚 液相色谱法 CJ/T 141-2018	液相色谱仪 waters e2695
83	苯并(a)芘	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 12.2 苯并(a)芘 高效液相色谱法 (II) GB/T 5750.8-2023	液相色谱仪 waters e2695
84	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 15.1 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 固相萃取气相色谱质谱法 GB/T 5750.8-2023	气相色谱质谱联用仪 trace1300-ISQ
85	丙烯酰胺	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 13.1 丙烯酰胺 高效液相色谱串联质谱法 GB/T 5750.8-2023	超高压液相色谱/三重串联四极杆质谱联用仪 waters TQD

# 河南金诚计量检测有限公司

## 检测方法 & 仪器设备

报告编号: HNJCB2024-3766

第 10 页 共 11 页

序号	检测项目	检测分析及依据	仪器信息
86	环氧氯丙烷	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 20.1 环氧氯丙烷 气相色谱质谱法 GB/T 5750.8-2023	气相色谱质谱联用仪 trace1300-ISQ
87	微囊藻毒素-LR	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 16.2 微囊藻毒素-LR 液相色谱串联质谱法 GB/T 5750.8-2023	超高压液相色谱/三重串联四极杆质谱联用仪 waters TQD
88	钠	生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标 25.2 钠 离子色谱法 GB/T 5750.6-2023	离子色谱仪 930
89	挥发酚类 (以苯酚计)	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 12.2 挥发酚类 流动注射法 GB/T 5750.4-2023	流动注射分析仪 QC8500S2
90	阴离子合成洗涤剂	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 13.3 阴离子合成洗涤剂 流动注射法 GB/T 5750.4-2023	流动注射分析仪 QC8500S2
91	2-甲基异莰醇	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 77 2-甲基异莰醇 顶空固相微萃取气相色谱质谱法 GB/T 5750.8-2023	气相色谱质谱联用仪 trace1300-ISQ
92	土臭素	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 76.1 土臭素 顶空固相微萃取气相色谱质谱法 GB/T 5750.8-2023	气相色谱质谱联用仪 trace1300-ISQ
以下空白			

河南金诚计量检测有限公司

# 说 明

报告编号：HNJC/B2024-3766

第 11 页 共 11 页

1. 本报告内容填写清楚齐全，无本公司“检验检测专用章（或公章）”和骑缝章无效。
2. 本报告无审核签发者签字无效，报告有任何涂改、增删无效。
3. 本公司不负责抽样时，结果仅适用于委托方提供的样品，不对样品来源负责。
4. 本报告只对本次检测数据负责。
5. 未经本公司批准，不得复制（全文复制除外）报告。
6. 未经本公司同意本报告不得用于产品标签、广告及商品宣传。
7. 委托方若对本报告有异议，应于收到报告之日起十五日内提出申请，逾期不予受理。

河南金诚计量检测有限公司

地址：郑州市航空港区张庄办事

处郑州航空港第二水厂

电话：0371-56586224

